

Информация на сайт «Прокуратурой района проведена проверка исполнения жилищного законодательства»

Прокуратурой Центрального района по поступившей информации проведена проверка качества и полноты технического обслуживания общего имущества многоквартирного дома по адресу: Невский пр., д.148.

Установлено, что управление и обслуживание указанного дома осуществляет ООО «ЖКС №3 Центрального района».

В ходе проверки установлено, что общее имущество дома содержится неудовлетворительно, допущено подтопление подвала, локальное разрушение ступеней лестничных маршей, отслоение окрасочного слоя оконных заполнений.

По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «ЖКС №3 Центрального района» внесено представление, которое находится на рассмотрении.